Région WALLONNE

Coriance **HERSTAL ENERGIE VERTE**

Creation du réseau chaleur - HERSTAL

DOCUMENT DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Raccordement H4.2	NOM DU FICHIER RCH Herstal Lot 3 profils en long - Indice A.dwg
	ECHELLE 1/100

AGENCE ENERGIE
7, rue des Chantiers
78000 VERSAILLES
Téléphone: +33/1-77-71-03-01
Télécopie: +33/1-77-71-03-09

sepoc ENERGIE

SIEGE
31, rue Ferrandière
69289 LYON Cédex 02
Téléphone: +33/4-72-32-56-00
Télécopie: +33/4-78-38-37-85
E-mail: cabinet-merlin@cabinet-merlin.fr

GROUPE MERLIN / Réf. doc.: RCH Herstal Lot 3 - Plans - Profil en long - Indice A - Raccordement H4.2

Ind.	Etabli par:	Vérifié par:	Date:	Objet de la révision
A	A.SABIO	X.TOUZARD	AVRIL.2012	PREMIERE EMISSION



Légende

- Réseau Electricité - HT/BT
- Réseau Gaz
- Résau Télécom
- Réseau Eau Potable
- Réseau Unitaire



Réseau : Réseaux de Chaleurs
Axe : Profil R393 - R394 pro 2 dec 7

Echelle X : 1/1
Echelle Z : 5/1

Plan Comp : 58.00

Terrain	Z	60.44, 60.44, 60.43, 60.43, 60.46, 60.45, 60.27, 60.47, 60.44, 60.47, 60.48, 60.45, 60.42, 60.58, 60.47, 60.57, 60.91, 60.33, 60.27, 60.24, 60.23, 59.56, 59.55
	D	0.00, 0.62, 3.51, 4.24, 4.32, 5.59, 58.73, 59.42, 59.74, 60.05, 60.08, 63.26, 63.43, 64.08, 69.52, 69.87, 70.98, 71.85, 72.67, 73.48, 75.25, 77.01, 77.08
		2.89, 0.74, 1.27, 53.14, 0.69, 3.18, 5.45, 1.11, 0.87, 0.82, 0.81, 1.77, 1.76
Pentes terrain		-0.48%, -0.37%, 0.63%, -0.53%, -0.34%, 29.27%, 10.75%, -1.02%, 24.99%, -2.05%, 29.32%, 30.56%, -66.88%, -7.75%, -3.35%, -0.31%, -38.17%
Cotes tampons Réseaux de Chaleurs		60.44, 59.55
Cotes radiers Réseaux de Chaleurs		59.24, 58.35
Profondeurs Réseaux de Chaleurs		1.20m, 1.20m
Longueurs Réseaux de Chaleurs		0.00m, 77.20m, 77.20m
Canalisations Réseaux de Chaleurs		ø180 Chauffage urbain
Pentes Réseaux de Chaleurs		-0.5%, -6.5%, -14.4%