

Piscine communale  
Réf. : H4.4  
Puissance : 690kW

Tronçon Piscine 2  
Ø100 Pehd 225

Tronçon Piscine  
Ø125 Pehd 250

Vers H4.23, H4.1, H4.25, H4.8 et H4.20  
Ø100 Pehd 225

Raccordement H4.2  
Ø80 Pehd 180

Hall M. Daerden  
Réf. : H4.2  
Puissance : 80kW

Antenne piscine communale  
Ø150 Pehd 280

LEGENDE

- Réseau de chaleur
- Vanne de sectionnement réseau
- Purge
- Vérification
- Régulateur
- Réseau existant - AEP
- Réseau existant - Unitaire
- Réseau existant - Eclairage
- Réseau existant - Electrique
- Réseau existant - Fibre / Télécom
- Réseau existant - Gaz

Région WALLONNE

 **HERSTAL ENERGIE VERTE**

**Creation du réseau chaleur - HERSTAL**

DOCUMENT DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Plan de détail - 22/24

AGENCE ENERGIE  
7, rue des Chaudiers  
78000 VERSAILLES  
Téléphone: +33(1)77-71-43-01  
Télécopie: +33(1)77-71-53-09



SIEGE  
31, rue Ferrandière  
69280 LYON Cédex 02  
Téléphone: +33(4)72-32-56-00  
Télécopie: +33(4)78-36-37-85  
E-mail: cabinet-merlin@cabinet-merlin.fr

GRUPE MERLIN / Réf. doc.: RCH Herstal Lot 3 - Plans - Indice A - Détail 200ème 22/24

Ind.	Etabli par:	Vérifié par:	Date:	Objet de la révision
A	A.SABO	X.TOUZARD	AVRIL 2020	PREMIERE EMISSION